



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение петрозаводского городского округа «Центр развития ребёнка – детский сад № 95 «Родничок»
- 1.2. Адрес объекта: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д.22
3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 - х этажей, 2826,5 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7758.5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1982 г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планировался, капитального не планировался.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно учредительных документов, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение петрозаводского городского округа «Центр развития ребёнка – детский сад № 95 «Родничок» (МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 95»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185026 Республика Карелия. город Петрозаводск, ул. Ровио, д.22
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Петрозаводского городского округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты город Петрозаводск, Проспект Ленина – 2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, оказание платных услуг по осуществлению образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды, передвигающиеся самостоятельно*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 323 ребёнка

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут № 25: ТИЗ Усадьба - ДСК: остановка «Ровио»

Маршрут № 22: ул. Балтийская – ДСК: остановка «Ровио»

Маршрут № 21: ул. Балтийская – ДСК: остановка «Ровио»

Маршрут № 2 (троллейбус): ул. Лыжная – ДСК: остановка «Ровио»

Маршрут № 5 (троллейбус): ул. Лыжная – товарная станция: остановка «Ровио»

Маршрут № 4 (троллейбус): ул. Лыжная – ул. Ленинградская: остановка «Ровио»

Маршрут № 23: ул. Кемская – СКЗ: остановка «Ровио»

Маршрут № 2: Сулажгора – ул. Кемская: остановка «Ровио»

Маршрут № 1: ул. Кемская – ул. Попова: остановка «Ровио»

Маршрут № 26: ул. Кемская – Лососинское ш. (Древлянка – 8): остановка «Ровио»

Маршрут № 9: ул. Кемская – ул. Сулажгорская: остановка «Ровио»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 216 м

3.2.2. время движения (пешком) 6 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (наличие поребриков)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНО в связи с тем, что ширина дверных проемов коридоров, раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепады высот превышающих 0,025 м; нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты 2,2 и 1,5 м., выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 м. от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, поручней, штанг, пандусов нет.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не планируется  
в рамках исполнения субсидий бюджетных инвестиций  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с вышестоящей организацией, общественными организациями инвалидов, с надзорными органами.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия: нет

(*дата, наименование сайта, портала*)

**План адаптации объектов социальной инфраструктуры  
для инвалидов и других МГН**

на \_\_\_\_\_ год

№ п/п	№ объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	МДОУ «Детский сад №57»	185011 республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Лыжная, 4	4	5 КР	6 КР	7	8 9	10 11	10 11	11
						ДЧ-И (Г, У, С, О)			Организация выполняющая работы	-

**Примечание:** структура (разделы) плана формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры

\* - указываются мероприятия в соответствии с разделом управленческих решений – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта объекта социальной инфраструктуры

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

в сфере образования

1. Общие сведения об объекте				2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)						
№ № п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Название организации	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения, которым оказываются услуги	Категории и инвалиды в	Исполнитель индивидуальной программы реабилитации и инвалида (да, нет)
1	МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95»	Республика Карелия г. Петрозаводск ул. Ровно, 22	4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад № 95»	Государственная	Администрация Петрозаводского городского округа	Дошкольное образование	Дети дошкольного возраста	10	11 да

3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение						
№№ п/п	Вариант обустройства объекта <sup>1</sup>	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) <sup>2</sup>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <sup>3</sup>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <sup>4</sup>	Дата контроля	Результаты контроля <sup>5</sup>	Дата актуализации информации на региональном сегменте раздела «Карта объектов»
1	12	13 ДУ	14 Наличие нуждаемости	15 Индивидуальное решение с ТСР, КР	16 -	17 ДЧ-И (Г, У, С, О)	18 -	19 -	20 -

<sup>1</sup> указывается один из вариантов: доступность всех зон и помещений (далее - «А»), доступны специально выделенные участки и помещения (далее - «Б»)

<sup>2</sup> указывается: доступен полностью всем (далее - ДП-В); доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов) (далее - ДП-И) (категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с умственной отсталостью); доступно условно (далее - ДУ); недоступно - (далее - ВНД)

<sup>3</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее - ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<sup>4</sup> указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

<sup>5</sup> дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами.